

グループホームアットホーム今町、地域密着型特別養護老人ホームアット

ホーム今町 非常用自家発電設備導入工事 入札仕様書

1. 総則

本仕様書は、令和5年度に実施する標記工事に係る基本仕様を示すものである。

2. 各種仕様

① 工事について

別紙図面の工事内容のとおりとする。

※詳細・不明点がある場合、7.担当者の川田まで連絡願います。

② 非常用自家発電機（空冷式ガスエンジン）

(1) LP ガスで稼働できるものであること。

(2) 停電発生を感知して自動運転ができる、自動切替器を付けられるものであること。

(3) 災害時に事業継続のため指定の設備が稼働できるよう、以下と同等品であること。

[グループホームアットホーム今町]

GENERAC 製 非常用発電機定格出力 8kVA

[地域密着型特別養護老人ホームアットホーム今町]

GENERAC 製 非常用発電機定格出力 20kVA

(4) 長時間（72 時間以上）の連続運転が可能なものであること。

(5) 防音筐体、自動セルフチェック機能を搭載しているものであること。

3. 留意事項

(ア) 配送料を含むこと。

(イ) 有事の際、仮に発電機と LP ガスの接続不具合があった場合、責任の所在をはっきりとさせる為
発電機と LP ガスの配管工事は、各々の仕入れでは無く、発電機仕入れ先よりセットで工事、見
積りを作成すること。

(ウ) 物品の納入が完了した日から3年間については、メーカーの責任に帰する破損・汚損・不良他
の不具合が生じた場合は、速やかに対応すること。

(エ) 物品納入時については、以下のとおりとする。

納入にあたっては、納入場所の職員の指示に従うこと。

壁面、床、ガラス及びその他設備を破損することのないよう十分配慮するとともに、
万が一破損した場合は、納入業者が負担し、原状に復旧すること。

納入時、不要になった梱包材等は、納入業者が持ち帰ること。

4. 見積り、数量等

[グループホームアットホーム今町]

- ① 工事一式
- ② 非常用自家発電機（空冷式ガスエンジン） 1台

[地域密着型特別養護老人ホームアットホーム今町]

- ① 工事一式
- ② 非常用自家発電機（空冷式ガスエンジン） 1台

5. 納入場所

[グループホームアットホーム今町]

〒954-0111 新潟県見附市今町5丁目41番37号
TEL：0258-66-0334

[地域密着型特別養護老人ホームアットホーム今町]

〒954-0111 新潟県見附市今町5丁目41番37号
TEL：0258-66-0334

6. 納入期限

令和6年1月31日（水）

7. 仕様関係担当者及び検認者

社会福祉法人悠游

特別養護老人ホームアットホーム今町 担当者：川田

〒954-0111 新潟県見附市今町5丁目41番37号
TEL：0258-66-0334
FAX：0258-66-0335